



Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav

Vzorek	95048
Rok	2022
Datum odb ru	30.08.2022
as odb ru	10:25
Materiál	voda pitná
Místo odb ru	Šimanov, vodojem, vyrobená voda, odtok GPS 49.4637192N, 15.4543156E
Název vzorku	ve ejný vodovod - souvzažný vzorek
Datum p íjmu	30.08.2022
Vzorkoval	Horáková Ludmila

Stanovení	Jednotka	Výsledek	Hodnocení
E. coli	KTJ/100ml	0	
Fe	mg/l	<0,015	
TOC	mg/l	<1,0	
barva	mg/l Pt	<5	
chlor vol. na míst	mg/l	<0,05	
chu (lab)		p íjatelná	
dusitany	mg/l	<0,040	
enterokoky	KTJ/100ml	37	Mimo limit !
koliformní b.	KTJ/100ml	0	
pH		7,1	
pach (lab)		p íjatelný	
po ty p i 22°C	KTJ/ml		
po ty p i 36°C	KTJ/ml	10	
teplota vzorku	°C	13	
zákal (nefelometr)	ZF(n)	<0,40	